Fiche produit
Caractéristiques

13966

Kaedra - coffret pour appareillage modulaire - 340 x 610 mm - 36 modules

Principales

Fonction produit	Rack étanche
Type de coffret	Rack pour dispositif modulaire
Accessoires inclus avec le coffret	1 bornier 32 trous 1 support bloc connexion 3 kits de repérage 3 brides fixation câblage

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nombre de modules de 18 mm par rangée	12
Nombre total de modules de 18 mm	36
Nombre de rangées horizontales	3
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation
Équipement fournis	3 kit de marquage 3 bride d'attache 1 support de bloc terminal 1 bloc terminal à 32 perforations
Type de face avant	Réversible Transparent
In courant assigné d'emploi	125 A
Type de rail	DIN
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	17
Nombre de borniers	1 avec 32 départs
Départs du bornier répartiteur	16 x 10 mm² 16 x 16 mm²
Description des verrouillages optionnels	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Largeur	340 mm
Hauteur	610 mm
Profondeur	160 mm
Couleur	Porte : vert transparent Boîtier : gris clair (RAL 7035)

Environnement

normes	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 670
tenue au feu	750 °C conformément à IEC 60695-2-1
degré de protection IP	IP65 conformément à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 conformément à EN 50102
caractéristique d'environnement	Résistant aux UV class 3 conformément à ISO 4582 2010 Test de dégradation aux ultraviolets conformément à ISO 4892-2 2013
catégorie de surtension	II
température de fonctionnement	-25…60 °C

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Contractual warranty

Période	18 mois