

Notice - 100135 - Miidex




Télécommande pour High Bay Flash II Miidex

Réf 100135

37.37€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/110564-telecommande-pour-high-bay-flash-ii-miidex-vision-el-100135.html>

Le produit Télécommande pour High Bay Flash II Miidex est en vente chez Domomat !



IP20

SAFETY NOTE

- This product meets all the essential requirements of each of the directives applicable to it.
- At the end of its life, this product must be collected separately and must not be mixed with other household waste for the respect of human health and safety and for the conservation of natural resources.

AVVISO DI SICUREZZA

- Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti essenziali di ciascuna delle direttive ad esso applicabili.
- Alla fine della sua vita, questo prodotto deve essere raccolto separatamente e non deve essere miscelato con altri rifiuti domestici per il rispetto della salute e della sicurezza umana e per la conservazione delle risorse naturali.

NOTICE DE SÉCURITÉ

- Ce produit répond à toutes les exigences essentielles de chacune des directives qui lui sont applicables.
- En fin de vie, ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée et ne doit pas être mélangé aux autres déchets ménagers pour le respect de la santé et de la sécurité des personnes et pour la conservation des ressources naturelles.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


- Este producto cumple con todos los requisitos esenciales de cada una de las directivas que le son aplicables.
- Al final de su vida útil, este producto debe recolectarse por separado y no debe mezclarse con otros desechos domésticos para el respeto de la salud y la seguridad humana y para la conservación de los recursos naturales.

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der jeweils geltenden Richtlinien.
- Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer getrennt gesammelt und nicht zum Schutz der menschlichen Gesundheit und Sicherheit sowie zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen mit anderen Haushaltsabfällen gemischt werden.

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 2 ans.
This product is guaranteed against any manufacturing defect for a period of 2 years.
Este producto está garantizado contra cualquier defecto de fabricación por un periodo de 2 años.
Questo prodotto è garantito contro qualsiasi difetto di fabbricazione per un periodo di 2 anni.
Dieses Produkt wird für einen Zeitraum von 2 Jahren gegen Herstellungsfehler garantiert.

TÉLÉCOMMANDE/ REMOTE CONTROL / MANDO / TELECOMANDO / FERNBEDIENUNG



ON/OFF

1. La touche « ON/OFF » ne fonctionne que comme un interrupteur de la lumière.
2. Si vous appuyez sur ce bouton pour éteindre la lampe avant qu'elle ne soit court-circuitée, la lampe restera éteinte après la remise sous tension.

Auto mode

Appuyez sur le bouton « Mode automatique », le capteur commence à fonctionner et tous les paramètres restent les mêmes avant que la lumière ne soit allumée/éteinte.

Reset

1. Appuyez sur le bouton "Réinitialiser", modifiez la luminosité au niveau maximum.
2. Appuyez sur le bouton « Reset », les produits avec commutateur DIP seront contrôlés par des commutateurs DIP ; sinon, tous les paramètres seront simplement initiaux, c'est-à-dire une plage de détection de 100%, un temps de maintien 5S, aucune heure de veille et seuil de lumière du jour désactivé.

Feuilletez après avoir appuyé sur n'importe quel bouton

Feuilletez seulement après avoir appuyé sur le bouton "Appliquer"

+/-

1. Pour régler la luminosité de 10 à 100 % en mode marche/arrêt.
2. Pour régler la luminosité la plus élevée de 60 à 100 % en mode capteur.

Start

Appuyez sur "Démarrer" pour personnaliser la scène, les utilisateurs peuvent modifier la plage de détection, le seuil de lumière du jour, le temps de maintien, le niveau de gradation en veille et période de veille.

Memory

1. Appuyez sur "Mémoire" pour enregistrer tous les paramètres.
2. Les paramètres sont restés tels que la dernière fois s'ils ne sont pas réinitialisés.

Apply

1. Appuyez sur « Appliquer » pour fournir le paramètre enregistré.
2. Appuyez sur « Appliquer » sans « mémoire » pour effectuer tous les réglages une seule fois.
3. Les réglages doivent être effectués dans les 30S, sinon il quitte le mode mémoire.



Zone de détection (Appuyez pour définir la zone de détection 100%/75%/50%/25%.)



Temps de maintien (Appuyez pour définir le temps de maintien 5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min.)



Niveau de gradation en veille (Appuyez pour définir le niveau de gradation en veille 10%/20%/30%/50%.)



Période de veille (Appuyez pour définir la période de veille 0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/+∞.)

Remarque : « 0s » signifie aucune période de veille ; « +∞ » signifie une période de veille illimitée.




Seuil de lumière du jour (Appuyez pour définir le niveau de lumière du jour 2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/Désactiver.)

Remarque : Désactiver signifie que la lumière s'allumera une fois que le capteur détectera un mouvement, quel que soit le lux ambiant.

Test (2s)

Le bouton « Test (2s) » est à des fins de test après la mise en service. En appuyant sur ce bouton, le capteur passe en mode test (le temps de maintien n'est que de 2 s)

TÉLÉCOMMANDE/ REMOTE CONTROL / MANDO / TELECOMANDO / FERNBEDIENUNG



ON/OFF
1. "ON/OFF" key only functions as a switch of the light.
2. If press this button to turn off the lamp before it's short-circuited, the lamp will remain off after power-on again.

Auto Mode
Press "Auto Mode" button, the sensor starts to work and all settings remain the same before the light gets switched on/off.

Reset
1. Press "Reset" button, change brightness to max level.
2. Press "Reset" button, products with DIP switch will be controlled by DIP switches; otherwise all the setting will be just initial, that is 100% detection range, hold time 5S, no stand-by time and daylight threshold disabled.


Flick after press any button
Flick only after press "Apply" button


+/-
1. To adjust brightness 10-100% in on/off mode.
2. To adjust highest brightness 60-100% in sensor mode.


Start
Press "Start" to customize scene, users can change detection range, daylight threshold, holdtime, standby dimming level and standby period.


Memory
1. Press "Memory" to save all the settings.
2. The settings remained as the last time if not get resetted values.


Apply
1. Press "Apply" to deliver the saved setting.
2. Press "Apply" without "memory" will make all the setting one-time operation.
3. Settings should be done within 30S, otherwise it exits memory mode.

 Detection area (Press to define detection area 100%/75%/50%/25%.)

 Hold time (Press to define holdtime 5s/30s/1min/3min /5min/10min/20min/30min .)

 Stand-by dimming level (Press to define stand-by dimming level 10%/20%/30%/50%.)

 Stand-by period (Press to define stand-by period 0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/+∞.)
Note: "0s" means no standby period; "+∞" means unlimited standby period.

 Daylight threshold (Press to define daylight level 2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/Disable.)
Note: Disable means light will be turned on once sensor detects movement, regardless of the ambient lux.

Test (2s)
The button "Test (2s)" is for testing purpose after commissioning. Pressing this button, the sensor goes to test mode (hold time is only 2s)



TÉLÉCOMMANDE/ REMOTE CONTROL / MANDO / TELECOMANDO / FERNBEDIENUNG

ON/OFF

1. La tecla "ON / OFF" solo funciona como interruptor de la luz.
2. If press this button to turn off the lamp before it's short-circuited, the lamp will remain off after power-on again.

Auto Mode

2. Si presiona este botón para apagar la lámpara antes de que se cortocircuite, la lámpara permanecerá apagada después de volver a encenderla.

Reset

1. Press "Reset" button, change brightness to max level.
2. Presione el botón "Reset", cambie el brillo al nivel máximo.

inicial, es decir, rango de detección del 100%, tiempo de retención 5S, sin tiempo de espera y umbral de luz diurna desactivado.

Flick after press any button

Desplácese después de presionar cualquier botón

+/-

1. Para ajustar el brillo entre un 10 y un 100% en el modo de encendido / apagado.
2. Para ajustar el brillo más alto al 60-100% en el modo de sensor.

Start

Presione "Inicio" para personalizar la escena, los usuarios pueden cambiar el rango de detección, el umbral de luz diurna, el tiempo de espera, el nivel de atenuación en espera y período de espera.

Memory

1. Presione "Memoria" para guardar todas las configuraciones.
2. La configuración se mantuvo como la última vez si no se restablecen los valores.

Apply

1. Presione "Aplicar" para entregar la configuración guardada.
2. Presione "Aplicar" sin "memoria" para realizar todos los ajustes una sola vez.
3. La configuración debe realizarse dentro de los 30S, de lo contrario sale del modo de memoria.

Área de detección (presione para definir el área de detección 100% / 75% / 50% / 25%).

Tiempo de espera (presione para definir el tiempo de espera 5s / 30s / 1min / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min.)

Nivel de atenuación en espera (presione para definir el nivel de atenuación en espera 10% / 20% / 30% / 50%).

Período de espera (presione para definir el periodo de espera 0s / 10s / 30s / 1min / 5min / 10min / 30min / + ∞.)

Daylight threshold (Press to define daylight level 2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/Disable.)
 Note: Disable means light will be turned on once sensor detects movement, regardless of the ambient lux.

Test (2s)

The button "Test (2s)" is for testing purpose after commissioning. Pressing this button, the sensor goes to test mode (hold time is only 2s)



TÉLÉCOMMANDE/ REMOTE CONTROL / MANDO / TELECOMANDO / FERNBEDIENUNG

ON/OFF

1. Il tasto "ON/OFF" funziona solo come interruttore della luce.
2. Se si preme questo pulsante per spegnere la lampada prima che venga cortocircuitata, la lampada rimarrà spenta dopo l'accensione.

Auto Mode

Premere il pulsante "Auto Mode", il sensore inizia a funzionare e tutte le impostazioni rimangono le stesse prima che la luce venga accesa/spenta.

Reset

1. Premere il pulsante "Ripristina", cambiare la luminosità al livello massimo.
2. Premere il pulsante "Reset", i prodotti con DIP switch saranno controllati da DIP switch; altrimenti tutta l'impostazione sarà solo iniziale, ovvero raggio di rilevamento 100%, tempo di attesa 5S, nessun tempo di stand-by e soglia di luce diurna disabilitata.

Scorri dopo aver premuto un pulsante qualsiasi

Scorri solo dopo aver premuto il pulsante "Applica"

+/-

1. Per regolare la luminosità 10-100% in modalità on/off.
2. Per regolare la massima luminosità 60-100% in modalità sensore.

Start

Press "Start" to customize scene, users can change detection range, daylight threshold, holdtime, standby dimming level and standby period.

Memory

1. Premere "Memoria" per salvare tutte le impostazioni.
2. Le impostazioni sono rimaste come l'ultima volta se non vengono ripristinati i valori.

Apply

1. Premere "Applica" per fornire l'impostazione salvata.
2. Premere "Applica" senza "memoria" per eseguire tutte le operazioni di impostazione una tantum.
3. Le impostazioni devono essere eseguite entro 30 secondi, altrimenti esce dalla modalità memoria.



Area di rilevamento (premere per definire l'area di rilevamento 100%/75%/50%/25%.)



Tempo di attesa (premere per definire il tempo di attesa 5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min.)



Livello di attenuazione stand-by (premere per definire il livello di attenuazione stand-by 10%/20%/30%/50%.)




Periodo di stand-by (Premere per definire il periodo di stand-by 0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/+∞)
Nota: "0" significa nessun periodo di standby; "+ ∞" indica un periodo di standby illimitato.




Soglia luce diurna (premere per definire il livello di luce diurna 2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/Disabilita)
Nota: Disattiva significa che la luce si accenderà una volta che il sensore rileva il movimento, indipendentemente dal lux ambientale.

Test (2s)

Il pulsante "Test (2s)" è a scopo di test dopo la messa in servizio. Premendo questo pulsante, il sensore passa alla modalità di test (il tempo di attesa è solo di 2 secondi)



TÉLÉCOMMANDE/ REMOTE CONTROL / MANDO / TELECOMANDO / FERNBEDIENUNG



ON/OFF

1. „ON/OFF“-Taste dient nur als Lichtschalter.
2. Wenn Sie diese Taste drücken, um die Lampe auszuschalten, bevor sie kurzgeschlossen ist, bleibt die Lampe nach dem erneuten Einschalten ausgeschaltet.

Auto Mode

Drücken Sie die Taste „Auto Mode“, der Sensor beginnt zu arbeiten und alle Einstellungen bleiben gleich, bevor das Licht eingeschaltet wird.

Reset

1. Drücken Sie die Taste "Reset", ändern Sie die Helligkeit auf die maximale Stufe.
2. Drücken Sie die „Reset“-Taste, Produkte mit DIP-Schalter werden durch DIP-Schalter gesteuert; Andernfalls sind alle Einstellungen nur anfänglich, dh 100 % Erfassungsbereich, Haltezeit 5 Sek., keine Standby-Zeit und Tageslichtschwelle deaktiviert.

Flick nach dem Drücken einer beliebigen Taste

Streichen Sie nur, nachdem Sie die Schaltfläche "Übernehmen" gedrückt haben

+/-

1. So stellen Sie die Helligkeit im Ein-/Aus-Modus um 10-100% ein.
2. Um die höchste Helligkeit im Sensormodus auf 60-100% einzustellen.

Start

Drücken Sie "Start", um die Szene anzupassen. Benutzer können den Erfassungsbereich, die Tageslichtschwelle, die Haltezeit, die Standby-Dimmstufe und die Standby-Periode ändern.

Memory

1. Drücken Sie „Speicher“, um alle Einstellungen zu speichern.
2. Die Einstellungen bleiben beim letzten Mal erhalten, wenn die Werte nicht zurückgesetzt wurden.

Apply

1. Drücken Sie „Übernehmen“, um die gespeicherte Einstellung zu übernehmen.
2. Drücken Sie "Übernehmen" ohne "Speicher", um alle Einstellungen einmalig vorzunehmen.
3. Die Einstellungen sollten innerhalb von 30 Sekunden vorgenommen werden, andernfalls wird der Speichermodus beendet.



Erkennungsbereich (Drücken Sie, um den Erkennungsbereich 100 / 75 %/50 %/25 % zu definieren.)



Haltezeit (Drücken Sie, um die Haltezeit 5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min zu definieren.)



Stand-by-Dimmstufe (Drücken Sie zum Definieren der Stand-by-Dimmstufe 10%/20%/30%/50%.)



Schlafdauer (Drücken Sie, um die Schlafdauer einzustellen 0s / 10s / 30s / 1min / 5min / 10min / 30min / +∞)

Hinweis: „0s“ bedeutet keine Standby-Periode; "+ ∞" bedeutet eine unbegrenzte Standby-Zeit.



Tageslichtschwelle (Drücken Sie, um das Tageslichtniveau 2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/Disable zu definieren.)

Hinweis: Deaktivieren bedeutet, dass das Licht eingeschaltet wird, sobald der Sensor eine Bewegung erkennt, unabhängig vom Umgebungslux.

Test (2s)

Die Taste „Test (2s)“ dient zu Testzwecken nach der Inbetriebnahme. Durch Drücken dieser Taste geht der Sensor in den Testmodus (Haltezeit beträgt nur 2s)

INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES / ISTRUZIONI / ANWEISUNGEN**Mode mémoire et application / Memory & Apply mode / Modo de memoria y aplicación / Modalità memoria e applicazione
Memory & Apply-Modus**

1. Appuyez sur le "bouton ON/OFF" pour allumer ou éteindre la lumière.

2. Pour réinitialiser les paramètres, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

Étape 1 - Appuyez sur ON pour allumer la lumière si elle était éteinte au début.

Étape 2 - Appuyez sur "Démarrer" jusqu'au capteur de réglage du puits.

Étape 3 - Appuyez successivement sur le bouton Plage de détection, Temps de maintien, Niveau de gradation en veille, Période de veille et Seuil de lumière du jour (Appuyez sur "+/-" pour définir les paramètres).

Étape 4 - Appuyez sur « Mémoire » pour mémoriser les paramètres.

Remarque : L'intervalle de chaque réglage de paramètre doit être contrôlé dans les 30 s.

3. Pour programmer d'autres lumières dans le réseau qui ont des capteurs similaires au même programme.

Étape 1 - Appuyez sur "ON" pour le deuxième capteur

Étape 2 - Appuyez sur "Appliquer"

1. Presione el "botón ENCENDIDO / APAGADO" para encender o apagar la luz.

2. Para restablecer los parámetros, siga los pasos a continuación:

Paso 1: presione ON para encender la luz si estaba apagada al principio.

Paso 2: presione "Iniciar" en el sensor de ajuste del pozo.

Paso 3: presione el botón de rango de detección, tiempo de retención, nivel de atenuación en espera, período de espera y umbral de luz diurna uno tras otro en secuencia (presione "+/-" para configurar los parámetros).

Paso 4 - Presione "Memoria" para memorizar la configuración.

Nota: El intervalo de configuración de cada parámetro se controlará en 30 segundos.

3. Programar otras luces en la matriz que tengan sensores similares al mismo programa.

Paso 1: presione "ON" en el segundo sensor

Paso 2: presione "Aplicar"

1. Drücken Sie die "ON/OFF-Taste", um das Licht ein- oder auszuschalten.

2. Um die Parameter zurückzusetzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Schritt 1 - Drücken Sie ON, um das Licht einzuschalten, wenn es beim Start ausgeschaltet war.

Schritt 2 - Drücken Sie "Start", um den gut eingestellten Sensor zu erreichen.

Schritt 3 - Drücken Sie nacheinander die Tasten für Erfassungsbereich, Haltezeit, Standby-Dimmwert, Standby-Zeit und Tageslichtschwelle (drücken Sie "+/-", um die Parameter einzustellen).

Schritt 4 - Drücken Sie auf „Speicher“, um die Einstellungen zu speichern.

Hinweis: Das Intervall jeder Parametereinstellung muss innerhalb von 30s gesteuert werden.

3. Um andere Leuchten im Array mit ähnlichen Sensoren auf das gleiche Programm zu programmieren.

Schritt 1 - Drücken Sie "ON" zum zweiten Sensor

Schritt 2 - Drücken Sie auf "Übernehmen"

1. Press "ON/OFF button" to turn on the light or off.

2. To reset the parameters, Please follow the steps as below:

Step 1 - Press ON, to turn on the light if it was off at the start.

Step 2 - Press "Start" to the well-setting sensor.

Step 3 - Press the button of Detection range, Hold time, Stand-by dimming level, Stand-by period and Daylight threshold one after the other in sequence (Press "+/-" to set parameters).

Step 4 - Press "Memory" to memorize the settings.

Note: The interval of each parameter setting shall be controlled within 30s.

3. To programme other lights in the array that have similar sensors to the same programme.

Step 1 - Press "ON" to the second sensor

Step 2 - Press "Apply"

1. Premere il "pulsante ON/OFF" per accendere o spegnere la luce.

2. Per ripristinare i parametri, seguire i passaggi come di seguito:

Passaggio 1 - Premere ON, per accendere la luce se era spenta all'inizio.

Passaggio 2: premere "Start" sul sensore di impostazione corretta.

Fase 3 - Premere il pulsante di Intervallo di rilevamento, Tempo di mantenimento, Livello dimmer stand-by, Periodo di stand-by e Soglia luce diurna uno dopo l'altro in sequenza (premere "+/-" per impostare i parametri).

Passaggio 4: premere "Memoria" per memorizzare le impostazioni.

Nota: l'intervallo di ciascuna impostazione dei parametri deve essere controllato entro 30 secondi.

3. Per programmare altre luci nell'array che hanno sensori simili allo stesso programma.

Passaggio 1: premere "ON" sul secondo sensore

Passaggio 2: premere "Applica"



INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES / ISTRUZIONI / ANWEISUNGEN**Mode de réglage isolé / Isolated Setting Mode / Modo de ajuste aislado / Modalità di impostazione isolata / Isolierter Einstellmodus**

1. Appuyez sur le "bouton ON/OFF" pour allumer ou éteindre la lumière. Appuyez sur "Scène", la télécommande activera les derniers paramètres enregistrés ou conservera les paramètres d'usine par défaut.

2. Pour réinitialiser les paramètres, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Étape 1 - Appuyez sur ON pour allumer la lumière si elle était éteinte au début.
Étape 2- Appuyez sur n'importe quel bouton de "Scène", "Test" et "Appliquer" pour lancer le mode de détection du capteur.

Étape 3 - Appuyez successivement sur le bouton Plage de détection, Temps de maintien, Niveau de gradation en veille, Période de veille et Seuil de lumière du jour.

Remarques:

1. Les paramètres seront enregistrés automatiquement et resteront jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur reset.
2. La lumière clignotera lors du réglage de chaque paramètre.
3. L'icône clignotera lors du réglage du paramètre correspondant.

1. Presione el "botón ENCENDIDO / APAGADO" para encender o apagar la luz. Presione "Escena", el control remoto activará la configuración que se guardó en último lugar o permanecerá en la configuración predeterminada de fábrica.

2. Para restablecer los parámetros, siga los pasos a continuación:
Paso 1: presione ON para encender la luz si estaba apagada al principio.
Paso 2- Presione cualquier botón de "Escena", Prueba "y" Aplicar "para comenzar el modo de detección del sensor.

Paso 3: presione el botón de rango de detección, tiempo de espera, nivel de atenuación en espera, período de espera y umbral de luz diurna uno tras otro en secuencia.

Notas:

1. La configuración se guardará automáticamente y permanecerá hasta que presione restablecer nuevamente.
2. La luz parpadeará al configurar cada parámetro.
3. El icono parpadeará al configurar el parámetro correspondiente.

1. Drücken Sie die "ON/OFF-Taste", um das Licht ein- oder auszuschalten. Drücken Sie auf "Szene", die Fernbedienung aktiviert die zuletzt gespeicherten Einstellungen oder behält die Werkseinstellungen bei.

2. Um die Parameter zurückzusetzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Schritt 1 - Drücken Sie ON, um das Licht einzuschalten, wenn es beim Start ausgeschaltet war.
Schritt 2- Drücken Sie eine beliebige Taste von "Scene", "Test" und "Apply", um den Sensorerkennungsmodus zu starten.

Schritt 3 - Drücken Sie nacheinander die Tasten für Erfassungsbereich, Haltezeit, Standby-Dimmstufe, Standby-Zeit und Tageslichtschwelle.

Anmerkungen:

1. Die Einstellungen werden automatisch gespeichert und bleiben erhalten, bis Sie erneut auf Reset drücken.
2. Das Licht flackert beim Einstellen jedes Parameters.
3. Das Symbol blinkt, wenn der entsprechende Parameter eingestellt wird.

1. Press "ON/OFF button" to turn on the light or off. Press "Scene", the remote will activate settings that were saved last or remain at the factory default settings.

2. To reset the parameters, Please follow the steps as below:
Step 1 - Press ON, to turn on the light if it was off at the start.
Step 2- Press any button of "Scene", "Test" and "Apply" to begin the sensor detection mode.

Step 3 - Press the button of Detection range, Hold time, Stand-by dimming level, Stand-by period and Daylight threshold one after the other in sequence.

Notes:

1. Settings will be saved automatically and remain until you press reset again.
2. Light will flicker when setting each parameter.
3. The icon will flash when setting the corresponding parameter.

1. Premere il "pulsante ON/OFF" per accendere o spegnere la luce. Premere "Scena", il telecomando attiverà le impostazioni salvate per ultime o rimarranno alle impostazioni predefinite di fabbrica.

2. Per ripristinare i parametri, seguire i passaggi come di seguito:
Passaggio 1 - Premere ON, per accendere la luce se era spenta all'inizio.
Passaggio 2- Premere qualsiasi pulsante di "Scena", "Test" e "Applica" per avviare la modalità di rilevamento del sensore.

Fase 3 - Premere uno dopo l'altro in sequenza il pulsante di Intervallo di rilevamento, Tempo di attesa, Livello di attenuazione stand-by, Periodo di stand-by e Soglia luce diurna.

Appunti:

1. Le impostazioni verranno salvate automaticamente e rimarranno fino a quando non si preme nuovamente reset.
2. La luce lampeggerà durante l'impostazione di ciascun parametro.
3. L'icona lampeggerà durante l'impostazione del parametro corrispondente.

